

令和7年6月5日  
奈良県広域水道企業団

### 五條市天辻浄水場系給水地区の水質基準超過について(最終報)

五條市天辻浄水場系給水地区で令和7年5月20日(火)に採水した水道水において、塩素酸が国の定めた水質基準値(0.6mg/L)を超える濃度で検出されました。これについては、浄水処理薬品の交換及び水の入れ替え作業等を行い、再度水質検査を行った結果、基準値以内になったことを確認できました。

対象地区のお客様には、ご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

#### 1. 水質検査結果

採水場所	検査結果	採水日
天辻浄水場系給水地区	塩素酸 0.10 mg/L	6月3日(火)採水

(前回測定結果)

塩素酸 測定値 0.69 mg/L

採水日:5月20日(火)

お問い合わせ先  
奈良県広域水道企業団 五條事務所  
電話番号:0747-22-4001