

令和 7年 5月30日
奈良県広域水道企業団

宇陀市榛原 戒場浄水場系給水地区の水質基準超過について(最終報)

宇陀市戒場浄水場系給水地区で令和7年5月19日(月)に採水した水道水において、トリクロロ酢酸が国の定めた水質基準値(0.03mg/L)を超える濃度で検出されました。これについては、水の入れ替え作業等を行い、再度水質検査を行った結果、基準値以内になったことを確認できました。

対象地区のお客様には、ご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1. 水質検査結果

採水場所	検査結果	採水日
戒場浄水場系給水地区	トリクロロ酢酸 0.013 mg/L	5月27日(火)採水

(前回測定結果)

トリクロロ酢酸 測定値 0.042 mg/L

採水日:5月19日(月)

お問い合わせ先
奈良県広域水道企業団 宇陀事務所
電話番号:0745-82-2185